

Jodłowa, dnia 10.07.2024r.

**Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert**  
**Postępowanie nr 2/2024 na zadanie pn. „Zabezpieczenie fundamentów i ścian oraz**  
**naprawa konstrukcji frontowej fasady kościoła pw. św. Mikołaja w Jodłowej”**

W postępowaniu nr 2/2024 na zadanie pn. „Zabezpieczenie fundamentów i ścian oraz naprawa konstrukcji frontowej fasady kościoła pw. św. Mikołaja w Jodłowej” wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi:

Pyt.1. Czy zamawiający dopuszcza zmianę przebiegu sieci kanalizacji deszczowej i w razie konieczności zamianę materiału na rury elastyczne z uwagi na istniejące mogiły - nagrobki?

***Odp. Kanalizacja deszczowa wykonywana będzie w obrębie ścian zewnętrznych kościoła, zaprojektowano rury kanalizacyjne typ ciężki i takie mają pozostać ze względu na zabytkowy charakter obiektu. Odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji dn160 przy kościele, która pozostaje bez zmian w związku z tym nie będzie żadnej ingerencji w istniejące nagrobki***

Pyt.2. Czy zamawiający posiada zgodę (lub uzyska zgodę) od zarządcy sieci kanalizacji sanitarnej na odprowadzenie wody deszczowej, oraz zgodę zarządcy drogi na wykonanie robót w pasie drogi powiatowej?

***Odp. Nie ma takiej potrzeby***

***Odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej kanalizacji dn160 przy kościele, która pozostaje bez zmian w związku z tym nie będzie żadnej ingerencji w istniejące nagrobki.***

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi będą wiążące przy składaniu ofert a pozostałe zapisy treści zaproszenia do składania ofert zostają bez zmian.

Jednocześnie informuje, że w związku z przedstawionymi pytaniami Zamawiający wydłuża termin składania ofert **do dnia 16.07.2024r.**

**PROBOSZCZ**  
**Ks. Piotr Adamczyk**  
*Piotr Adamczyk*  
PW ŚW. STANISŁAWA B.M.  
Sanktuarium Dzieciątka Jezus Jodłowa